

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00554/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011311

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ" (ООО "ИМПЕРИАЛ").
Адрес: 610048, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 123А, помещение 8.
ОГРН: 1164350072347. Телефон: +7 4993430545. Факс: +7 9539490971.
Электронная почта: zavod-dveri@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ" (ООО "ИМПЕРИАЛ").
Адрес: 610048, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 123А, помещение 8.
ОГРН: 1164350072347. Телефон: +7 4993430545. Факс: +7 9539490971.
Электронная почта: zavod-dveri@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горько-Славская, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016168. Телефон: +74874655963, +74952801686. Факс: +74874655963. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДМП-1/EIS60 и с остеклением до 25% типа ДМПО-1/EIS60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм и ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДМП-2/EIS60 и с остеклением до 25% типа ДМПО-2/EIS60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм и ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщиной полотна не более 60 мм, остекление - стекло многослойное пожаростойкое марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ NT EIW60-24 (ТУ 23.12.12-001-16721960-2017) толщиной 24 мм, выпускаемые ТУ 25.12.10-002-04400363-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ).

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость". Предел огнестойкости - EIS60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 947-С/ТР-19 от 31.12.2019 г., № 948-С/ТР-19 от 31.12.2019 г., № 949-С/ТР-19 от 31.12.2019 г., № 950-С/ТР-19 от 31.12.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИИ41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 778-АСП/19 от 23.12.2019 г. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.12.10-002-04400363-2019 "ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ И С ОСТЕКЛЕНИЕМ ДО 25% ТИПОВ ДМП-1/EIS60; ДМПО-1/EIS60; ДМП-2/EIS60; ДМПО-2/EIS60".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.12.2019

по 30.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Гомзов

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин